



Planungstechnischer Grundsatz nach ÖAL- Richtlinie Nr.: 3 Blatt 1

Vorgehensweise:

- Messung der ortsüblichen Luftschallimmissionen
- Messung der Luftschallemission der Schallquelle (Klimagerät)
- Messung der Luftschallimmissionen durch die Schallquelle beim exponiertesten Anwohner
- Auswertung der Messergebnisse + Beurteilung nach der ÖAL- Richtlinie
- Festlegung der erforderlichen Verminderung
- Konzepterarbeitung (Kapselung mit erforderlichen Belüftung)
- Vor- Ort- Aufmass
- Statische Berechnung für Realisierung
- Ausführungsplanung
- Fertigung der erforderlichen Komponenten
- Fachgerechte Montage
- Schalltechnische Messung als Grundlage für die Abnahme
- Abnahmebegehung + Abnahme der beauftragten Leistung



Bauvorhaben Seilergasse:

Im konkreten Fall wurde ein Klimagerät zur Kühlung einer Boutique betrieben. Da dieses in einem Innenhof aufgestellt wurde, gab es nach einiger Zeit Beschwerden, seitens der Anwohner. Um die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden wurde eine Begutachtung nach der ÖAL- Richtlinie 3 Blatt 1 durchgeführt, danach erfolgte die Umsetzung unter Betracht der gebäudespezifischen Gegebenheiten.

